

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ивановской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**153000, г. Иваново, ул. Диановых, д. 8 а, телефон 8 (4932) 29-91-05**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга,  
Вичугского, Родниковского и Лухского районов управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная, д. 11,**

**телефон (4932) 52-61-83, e-mail: ond-vichyga@37.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Вичуга

(место составления)

« 27 » мая 2022 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат:	09 ч 00 мин	по 14 ч 00 мин	« 27 » мая	2022 г.
Осмотр продолжен с	ч мин	по ч мин	« »	20 г.
Осмотр продолжен с	ч мин	по ч мин	« »	20 г.
Осмотр продолжен с	ч мин	по ч мин	« »	20 г.
Осмотр продолжен с	ч мин	по ч мин	« »	20 г.
Осмотр продолжен с	ч мин	по ч мин	« »	20 г.
Осмотр продолжен с	ч мин	по ч мин	« »	20 г.
Осмотр продолжен с	ч мин	по ч мин	« »	20 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области - государственный инспектор г.о. Вичуга,  
Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней  
службы Крылов Алексей Олегович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа  
государственного пожарного надзора)

Место проведения осмотра здание, помещения и территории БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
(адрес)

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВИЧУГСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ  
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (далее по тексту - ОБУСО  
"ВИЧУГСКИЙ КЦСОН")

От контролируемого лица присутствуют:

1. Слабнова Елена Борисовна – директор ОБУСО "ВИЧУГСКИЙ КЦСОН".  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. Скаженюк Татьяна Павловна – заместитель директора ОБУСО "ВИЧУГСКИЙ КЦСОН".

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

(дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы)

(<\*> в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(<\*> в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено: Объектом осмотра является здание временного проживания пенсионеров и инвалидов ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

по адресу: 155333, Ивановская область, Вичугский район, г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 101. Здание двухэтажное, отопление централизованное, электрифицировано, площадью 720,7 кв.м. Территория огорожена забором.

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: на объекте защиты первичные средства пожаротушения (огнетушители) размещены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание въездных ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники на территорию ОБУСО «Вичугский КЦСОН», помещение кабинета заведующей отделением не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации, помещение бельевого склада не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации. Осмотр окончен.

(подпись лица, проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась(-ись) фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра

имеются (их описание)/не имеются

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы участника(ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Слабнова Елена Борисовна – директор ОБУСО "ВИЧУГСКИЙ  
КЦСОН".

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



\_\_\_\_\_

(подпись)

Специалист (эксперт)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор ОНД и ПР городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Крылов А.О.

\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**Фото-таблица  
к протоколу контрольного (надзорного) действия - осмотра № 41**



Фотофиксация нарушений требований пожарной безопасности:

- На объекте защиты первичные средства пожаротушения (огнетушители) размещены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.



Фотофиксация нарушений требований пожарной безопасности:

- Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание въездных ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники на территорию ОБУСО «Вичугский КЦСОН».



Фотофиксация нарушений требований пожарной безопасности:

- Не хранится на объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации (перила, обшитые деревянной плитой, лестничного марша со второго этажа).

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Вичуга,  
Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору Крылов А.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего фотосъемку)

(подпись)

**Фото-таблица**  
**к протоколу контрольного (надзорного) действия - осмотра № 41**



Фотофиксация нарушений требований пожарной безопасности:

- Не хранится на объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов облицовочных и декоративно-отделочных материалов для полов путей эвакуации (коридор второго этажа здания).

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Вичуга,  
Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору Крылов А.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего фотосъемку)

(подпись)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

31.05.2022

№ 37220061000200697473

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ивановской области  
управление надзорной деятельности и профилактической работы  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "31" мая 2022 г., 14 час. 00 мин. № 41

(дата и время составления акта)

155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная, д. 11

(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области (заместителя главного государственного инспектора городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору) Виноградова Ивана Валентиновича от 18.05.2022 № 41 (учетный выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 37220061000200697473)**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 0001495160**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1) Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов (далее – ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Ивановской области (далее – Главное управление) – государственным инспектором городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору Крыловым Алексеем Олеговичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории отделения временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВИЧУГСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

155333, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИЧУГСКИЙ РАЙОН, Г. ВИЧУГА, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 101

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

#### 7. Контролируемое лицо:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВИЧУГСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ",

далее по тексту - ОБУСО "ВИЧУГСКИЙ КЦСОН",

индивидуальный номер налогоплательщика - 3701005355,

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка:

155333, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИЧУГСКИЙ РАЙОН, Г. ВИЧУГА, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 101

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

#### 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "27" мая 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "31" мая 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:

Не приостанавливалось

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день, 5 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

#### 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр; 2) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "27" мая 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "27" мая 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту:

155333, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИЧУГСКИЙ РАЙОН, Г. ВИЧУГА, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 101

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 27.05.2022 № 41;

2) письменное объяснение от 27.05.2022.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

#### 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Правоустанавливающие документы на объект защиты (устав, свидетельства о государственной регистрации права);
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
3. Документы распорядительного характера (приказы, инструкции);
4. Документация на автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
5. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
6. Документы, подтверждающие выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту имеющихся на объекте автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, договора на обслуживание указанных систем;
7. Документация на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения, на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения

контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

Указаны в подпункте 2 настоящего подраздела.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:

**Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта, статья) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении объекта защиты разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима РФ.	п. 2, п. 392-394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту – Правила противопожарного режима в РФ).	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»
2.	<p>Не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)* (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется более 10 лет).</p> <p>*Примечание: средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения - средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения и развития пожара, ограничения распространения его опасных факторов, для тушения пожара, спасения людей и ликвидации последствий пожара, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара. Полный перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения указан в техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).</p>	абзац 4 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»
3.	На объекте защиты первичные средства пожаротушения (огнетушители) размещены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ.	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»
4.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание въездных ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники на территорию ОБУСО	абзац 4 п. 71 Правил противопожарного режима в РФ.	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»



	«Вичугский КЦСОН»*.  *примечание: допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.		
5.	Не хранится на объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации (перила, обшитые деревянной плитой, лестничного марша со второго этажа).	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ.	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»
6.	Не хранится на объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов облицовочных и декоративно-отделочных материалов для полов путей эвакуации (коридор второго этажа здания).	п. 25 Правил противопожарного режима в РФ.	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»
7.	На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления (предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки, на обрыв и короткое замыкание).	подпункт «г», п. 12.1.1 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее по тексту - СП 5.13130.2009).	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»
8.	Помещение кабинета заведующей отделением не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 7 приложения №1 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее по тексту – ППР в РФ №1464).	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»
9.	Помещение бельевого склада не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 7 приложения №1 ППР в РФ №1464.	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»

10.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечивается исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем пожарной автоматики (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно: система оповещения не обеспечивает требуемый уровень звукового давления, требуется замена источников бесперебойного электропитания (аккумуляторных батарей АКБ-12/7 в ОС Стрелец-Мониторинг).	статьи 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту – 123-ФЗ); п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»
11.	На объекте защиты (в здании отделения временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов) системы (средства) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения не обеспечивают (частично не исправно) информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	ч. 12 ст. 84 123-ФЗ.	Скаженюк Т.П. – заместитель директора ОБУСО «Вичугский КЦСОН»

**3) Нарушения до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) не устранены.**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

**12. К настоящему акту прилагаются:**

1. протокол осмотра от 31.05.2022 № 41;
2. предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 31.05.2022 №41/1;
3. письменное объяснение от 31.05.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору Крылов А.О.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Крылов Алексей Олегович – старший инспектор ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области, тел. 8 (4932) 52-61-83, e-mail: ond-vichuga@37.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

14.00. 31.05.2022 г. Директор ОБУСО «Вичугский КЦСОН»  
Алексей Васильевич БТ

**Отметка о направлении акта выездной проверки в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



-----

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ивановской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**153000, г. Иваново, ул. Диановых, д. 8 а, телефон 8 (4932) 29-91-05**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга,  
Вичугского, Родниковского и Лухского районов управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**155331, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Центральная, д. 11,**

**телефон (4932) 52-61-83, e-mail: ond-vichyga@37.mchs.gov.ru**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

#### **ПРЕДПИСАНИЕ**

#### **ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

#### **ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: **БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВИЧУГСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (далее – ОБУСО "ВИЧУГСКИЙ  
КЦСОН")**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области – заместителя главного государственного инспектора городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору майора внутренней службы Виноградова Ивана Валентиновича

№ 41 от « 18 » мая 2022 года в период с « 27 » мая 2022 г. по « 27 » мая 2022 г.

1) старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов (далее – ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Ивановской области (далее – Главное управление) – государственным инспектором городского округа Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов по пожарному надзору Крыловым Алексеем Олеговичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал(и) представитель(и) контролируемого лица  
Слабнова Елена Борисовна – директор ОБУСО "ВИЧУГСКИЙ КЦСОН", Скаженюк Татьяна Павловна – заместитель директора ОБУСО "ВИЧУГСКИЙ КЦСОН".

(должности, фамилии, имя отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорной) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении объекта защиты разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима РФ.	п. 2, п. 392-394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту – Правила противопожарного режима в РФ).	01.05.2023	
2.	<p>Не обеспечено проведение ежегодных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)* (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется более 10 лет).</p> <p>*Примечание: средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения - средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения и развития пожара, ограничения распространения его опасных факторов, для тушения пожара, спасения людей и ликвидации последствий пожара, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара. Полный перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения указан в техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).</p>	абзац 4 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.	01.05.2023	
3.	На объекте защиты первичные средства пожаротушения (огнетушители) размещены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ.	01.05.2023	
4.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание въездных ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в	абзац 4 п. 71 Правил противопожарного режима в РФ.	01.05.2023	

	<p>открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники на территорию ОБУСО «Вичугский КЦСОН»*.</p> <p>*примечание: допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>			
5.	<p>Не хранится на объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен путей эвакуации (перила, обшитые деревянной плитой, лестничного марша со второго этажа).</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в РФ.</p>	01.05.2023	
6.	<p>Не хранится на объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов облицовочных и декоративно-отделочных материалов для полов путей эвакуации (коридор второго этажа здания).</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в РФ.</p>	01.05.2023	
7.	<p>На объекте защиты аппаратура управления установки не обеспечивает автоматический контроль соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления (предназначенными для выдачи команды на автоматическое включение установки, на обрыв и короткое замыкание).</p>	<p>подпункт «г», п. 12.1.1 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее по тексту - СП 5.13130.2009).</p>	01.05.2023	
8.	<p>Помещение кабинета заведующей отделением не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	<p>п. 7 приложения №1 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при</p>	01.05.2023	

		пожаре» (далее по тексту – ППР в РФ №1464).		
9.	Помещение бельевого склада не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 7 приложения №1 ППР в РФ №1464.	01.05.2023	
10.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечивается исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем пожарной автоматики (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а именно: система оповещения не обеспечивает требуемый уровень звукового давления, требуется замена источников бесперебойного электропитания (аккумуляторных батарей АКБ-12/7 в ОС Стрелец-Мониторинг).	статьи 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее по тексту – 123-ФЗ); п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.	01.05.2023	
11.	На объекте защиты (в здании отделения временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов) системы (средства) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения не обеспечивают (частично не исправно) информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	ч. 12 ст. 84 123-ФЗ.	01.05.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОБУСО "ВИЧУГСКИЙ КЦСОН" Слабнова Елена  
Борисовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского и Лухского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области лейтенант внутренней службы Крылов А.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

